

ZDP-T/1335/2020
PN/7/2020

do Wykonawców
ubiegających się o zamówienie

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski” (od km 3+574 do km 5+258)

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję, co następuje:

Wnioski wraz z odpowiedziami

Wniosek 1:

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich

w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu na wykonanie robót, zgodnie z przewidywaniami zawartymi w §19 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

Wniosek 2:

1. Zamawiający w pkt 5.1.3. SIWZ wymaga:
„Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, tj.:
1) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi* w specjalności drogowej oraz przynależy do odpowiedniej Izby Inżynierów, a także był kierownikiem budowy lub kierownikiem robót o wartości robót (każde z zadań) nie mniejszej 1.700.000,00 zł”.
Prosimy o wskazanie na ilu zadaniach kierownik budowy ma posiadać ww. doświadczenie?

ODPOWIEDŹ: Kierownik budowy ma posiadać ww. doświadczenie na dwóch (2) zadaniach.

2. Czy ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce i pracę zdalną wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesłanym mailem na adres: inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl z jednoczesnym przedłożeniem kopii dokumentu (skanu) do oferty przetargowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w inny sposób niż wskazany w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesłanym mailem na adres: inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl z jednoczesnym przedłożeniem kopii dokumentu (skanu) do oferty przetargowej.

Wniosek 3:

1. Proszę o usunięcie zapisu z SST D.04.04.02 z pkt. 2.2. Rodzaj materiałów „Dopuszcza się użycie tylko kruszywa ze skał przeobrażonych.”, ponieważ od 2004 roku obowiązująca w Polsce dyrektywa Unii Europejskiej 89/106/EWG oraz Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku wraz z kolejnymi rozporządzeniami zabrania wskazywania konkretnych rodzajów skał lub ich wykluczanie (jedynie można wskazywać parametry jakie muszą spełniać kruszywa zastosowane w budowie drogi).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający poniżej przedstawia wymagania dla warstwy podbudowy:

Lp.	Właściwości	Parametry
1	Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42: a) po pełnej liczbie obrotów % ubytku masy nie więcej niż: b) po 1/5 pełnej liczbie obrotów % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:	35 30
2	Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % m/m nie większa niż	2,0
3	Mrozoodporność, wg PN-B-06714-19, % ubytku masy nie więcej niż:	4,0

2. Zgodnie z powyższym pytaniem proszę również o usunięcie z przedmiaru poz. 24 d.5 wyrażenia „twardych” w stosunku do rodzaju kruszyw jakie mają być wykorzystane na podbudowę z kruszywa.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuję, że przedmiar należy traktować jako element pomocniczy. Kosztorys ofertowy należy opracować na podstawie dokumentacji projektowej, SST, wytycznych i zaleceń określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wniosków wynikłych po dokonaniu wizji lokalnej miejsca wykonywania robót budowlanych.

3. Czy oznakowanie poziome ma być wykonane w technologii chemoutwardzalnej czy termoplastycznej?

ODPOWIEDŹ: Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii chemoutwardzalnej,

4. W związku z informacją zawartą w projekcie zieleni wycinkę można wykonać „w okresie od dnia 16 października do końca lutego, a jeśli zajdzie konieczność usunięcia drzew w okresie lęgowym, wycinkę należy przeprowadzić po dokładnym sprawdzeniu drzew pod względem występowania, gniazd ptasich, budek lęgowych i innych siedlisk lęgowych”. Czy Zamawiający będzie wymagał opinii ornitologa przy wycince drzew i kto będzie ponosił koszty wykonania takiej opinii.

ODPOWIEDŹ: Wymagania zgodnie z decyzją na wycinkę drzew oraz decyzją środowiskową. Koszty uzyskania opinii ponosi Wykonawca.

5. Czyją własnością będzie drewno pochodzące z wycinki drzew? Jeżeli Zamawiającego proszę o wskazanie miejsca odwozu drewna.

ODPOWIEDŹ: Drewno pochodzące z wycinki drzew stanowi własność Wykonawcy.

6. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności ilości drzew do wycinki i karczowania. Zgodnie z projektem należy wyciąć 27 drzew, zaś zgodnie z przedmiarem 16 szt.

ODPOWIEDŹ: Wycinkę drzew wykonać zgodnie z decyzją na wycinkę drzew załączoną do postępowania w zakresie od km 3+574 do km 5+258.

7. Proszę o wskazanie właściwej ilości robót ziemnych (wykopów) do wykonania. Tabela robót ziemnych wskazuje na wykonanie 3247 m³ wykopu, natomiast z pozycji 11 ujęto tylko 75,0 m³ wykopu i dodatkowo w pozycjach 16-20 przedmiaru ilość wykopu wynosi 4069,35 m³. W pozycji 11-12 ujęto usunięcie humusu w ilości 505,2 m³. Dodatkowo przedmiar zawiera pozycję z odtworzeniem rowów. Czy odtworzenie rowów zostało już ujęte w tabeli robót ziemnych? W związku z takimi rozbieżnościami co do ilości wykopu do wykonania proszę o wskazanie właściwej ich ilości.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuję, że przedmiar należy traktować jako element pomocniczy. Kosztorys ofertowy należy opracować na podstawie dokumentacji projektowej, SST, wytycznych i zaleceń określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wniosków wynikłych po dokonaniu wizji lokalnej miejsca wykonywania robót budowlanych. Do wykonawcy należy poprawne oszacowanie ilości robót ziemnych.

8. Czy zamiast hydroobsiewu można wykonać humusowanie z ręcznym obsianiem trawą?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zamiast hydroobsiewu wykonanie humusowania z ręcznym obsianiem trawą.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następujących zmian (zmiany zaznaczone na czerwono):

pkt 5.1.3. otrzymuje brzmienie

Wykonawca posiada zdolność techniczną

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonanych robót budowlanych, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej **2 zadania** polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej **niż 1.700.000,00 zł brutto**.

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, tj.:

- 1) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi* **w specjalności drogowej**, oraz **przynależy do odpowiedniej Izby Inżynierów**, a także **był kierownikiem budowy lub kierownikiem robót nad 2 zadaniami** o wartości robót (każde z zadań) nie mniejszej **niż 1.700.000,00 zł brutto**.

Uwaga*: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272). Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający nie stawia warunków dokonania oceny spełnienia niniejszego warunku.

pkt 10.10 otrzymuje brzmienie

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

„NIE OTWIERAĆ przed dniem 20 lipca 2020 roku, godz. 09:30
Znak sprawy: PN/7/2020
Oferta na zadanie pod nazwą:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski”
(od km 3+574 do km 5+258)

pkt 11.1 otrzymuje brzmienie

Oferty należy składać do **dnia 20 lipca 2020 roku do godz. 09:15** w siedzibie Zamawiającego (adres: ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław, Polska). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

pkt 11.2 otrzymuje brzmienie

Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 20 lipca 2020 roku o godz. 09:30** w siedzibie Zamawiającego.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający udostępnia:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
- załącznik 2 - oświadczenie z art 25a ust. 1 ustawy Pzp

.....

Sporządził: T. Malinowski

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

-1 egz. – A/a;

-1 egz. – tablica ogłoszeń;

oraz zamieszczono na stronie internetowej: http://www.zdpinowroclaw.com.pl/przetargi_nieograniczone_2020.php