

Inowrocław, dnia 22 maja 2024 r.

ZDP-T/1100/2024

Znak sprawy: **Z130/36/2024**

„Wykonanie ekspertyzy technicznej wiaduktu drogowego w ciągu ul. Poznańskiej nad linią kolejową E20 oraz nad ul. Przybyszewskiego w ciągu drogi powiatowej 2593C w km 2+405”

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA

Wniosek 1

1. W OPZ jest mowa o badaniach stali wiaduktu. Z przeprowadzonej kwerendy oraz biorąc pod uwagę opis obiektu w OPZ jest to obiekt mostowy wykonany z prefabrykowanych belek sprężonych typu BSKP-18. Czy wymagane, wymienione badania dotyczące stali (badania magnetyczno-proszkowe (MT), badania nieniszczące defektoskopowe) dotyczą tego obiektu mostowego?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji OPZ.

2. Wymagania dotyczące wykonawcy obejmują „...co najmniej dwie ekspertyzy techniczne obiektów mostowych (w tym jednego obiektu stalowego) - mostu stałego/wiaduktu/estakady...”, czy w tym przypadku (obiekt żelbetowy sprężony) wymagania dotyczące „obiektu stalowego” mają zastosowanie?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji warunku.

3. Jaki zakres badań materiałowych, oprócz wymienionych badań chemicznych (opisanych w OPZ) jest wymagany od Wykonawcy. Czy istnieje konieczność wykonywania badań niszczących np. odwiertów rdzeniowych betonu – w szczególności filarów?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wykonania m.in. badań sklerometrycznych betonu oraz badań chemicznych betonu.

.....

Dokument podpisano elektronicznie
przez Dyrektora Zarząd Dróg Powiatowych
w Inowrocławiu - Kierownika Zamawiającego